



231512058001

正本



QZ2025082514

# 检测报告

## Monitoring Report

受检单位: 威海市环保科技有限公司

委托单位: 威海市环保科技有限公司

检测类别: 废水

报告日期: 2025.09.17



山东沁泽环保服务有限公司



检测结果报告

报告编号: QZ2025082514-1

第 1 页 共 2 页

委托单位	威海市环科技服务有限公司	检测类别	委托检测	
受检单位	威海市环科技服务有限公司	联系人	张厂长	
采样地址	威海市环翠区光明路 94 号	联系方式	18963118288	
采样日期	2025.09.10			
样品类别	项目名称	方法依据	检出限	主要仪器、型号
废水	pH 值	HJ 1147-2020 电极法	/	便携式 pH 计 pH200
	悬浮物	GB/T 11901-1989 重量法	/	电子天平 FA 2004
	粪大肠菌群	HJ 755-2015 纸片快速法	20MPN/L	电热恒温培养箱 HPX-9052MBE
	化学需氧量	HJ 828-2017 重铬酸盐法	4mg/L	酸式滴定管
	总氯 (总余氯)	HJ 585-2010 N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法	0.02 mg/L	滴定管
备注	/			

编

制:

守小雨

审

核:

张峰

批

准:

朱占涛

签发日期:

2025.09.17



## 检测结果报告

报告编号: QZ2025082514-1

第 2 页 共 2 页

## 一、质控依据

表 1-1 质控依据一览表

项目类别	质控依据
废水	《污水监测技术规范》(HJ 91.1-2019)
	《水质 样品的保存和管理技术规定》(HJ 493-2009)
	《水质采样技术导则》(HJ 494-2009)

## 二、废水检测:

表 2-1 废水检测结果表

采样日期	2025.09.10	采样点位	医废处置污水站废水排放口
样品状态	无色、无味、无油膜透明液体		
检测频次	第一次	第二次	第三次
样品编号	25082514-1-FS010101	25082514-1-FS010102	25082514-1-FS010103
检测项目			
pH 值(无量纲)	7.3	7.2	7.3
悬浮物(mg/L)	22	25	20
总氯(总余氯)(mg/L)	0.26	0.32	0.28
粪大肠菌群(MPN/L)	$3.6 \times 10^2$	$4.1 \times 10^2$	$4.4 \times 10^2$
化学需氧量(mg/L)	63	57	70
备注	/		

以上为此报告全部内容,后附资质证书、检测报告声明。



# 检验检测机构 资质认定证书

副本

证书编号：231512058001

名称：山东沁泽环保服务有限公司

地址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路  
417号健康产业加速器1号楼5层南侧(261000)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



231512058001

发证日期：

2023年09月08日

有效期至：

2029年09月07日

发证机关：

山东省市场监督管理局

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

## 检测报告声明

- 1、本检测报告仅对本委托项目负责。
- 2、本检测报告无 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效，无编制人、审核人、签发人签字无效。
- 3、对检测结果如有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出。
- 4、本检测报告涂改、增删无效，未经本公司批准不得复制（全文复制除外）报告，未经本公司同意不得用于广告、评优及商品宣传等。
- 5、本报告检测数据仅对当时检测条件下采样和检测数据负责。
- 6、对委托人送检的样品进行检测的，本检验检测报告对样品所检项目的符合性情况负责，送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
- 7、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过规定的时效期均不再做留样。
- 8、本次检测的所有记录档案保存期限为永久。
- 9、本检测报告一式两份（用人单位和本公司各执一份）。

\*\*\*\*\*

单位名称：山东沁泽环保服务有限公司

地 址：山东省潍坊高新区清池街道府东社区高二路 417 号健康  
产业加速器 1 号楼 5 层南侧

电 话：17852062572 邮 编：261000

邮 箱：qinzehuanbao@163.com